


«Бекітемін»
«Атырау Жарық» АҚ президенті
С.Ф.Кенжалиев

2022 жылға арналған лот №9 «Атырау облысы Жылыой ауданында орналасқан 110 кВ Л-108 «Құлсары-220 қосалқы станциясынан – Қаратон-1 қосалқы станциясына» техникалық модернизациялау үшін қажетті сараптамаларды және келісімдерді жүргізетін жұмыс жобасын жобалаудың техникалық сипаттамасы

Сатып алу (лот) номері мен атауы: Лот №9 «Атырау облысы Жылыой ауданында орналасқан 110 кВ Л-108 «Құлсары-220 қосалқы станциясынан – Қаратон-1 қосалқы станциясына» техникалық модернизациялау үшін қажетті сараптамаларды және келісімдерді жүргізетін жұмыс жобасын әзірлеу»

Негізгі мәліметтер мен талаптар тізбесі	Негізгі мәліметтер
Объектінің атауы, орналасқан жері	110кВ Л-108 "Құлсары-220 қосалқы станциясынан - Қаратон-1 қосалқы станциясына" Атырау облысы, Жылыой ауданы
Жобалаудың негіздемесі	2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаның бөлімі. «110 кВ Әуе желілерін жаңғырту»
Құрылыс түрі	Қолданыстағы линияны техникалық модернизациялау
Жобалау кезеңі	Бір кезеңді
Құрылыстың айрықша белгісі	Жұмыс жасап тұрған электр қондырғысы шартында Тіреулерін, АС-70мм ² сымдарын АС-240мм ² сымна ауыстыра отырып, ВЛ-110кВ техникалық модернизациялау
Объектінің негізгі ТЭП, соның ішінде қуаты, өнімділігі мен өндірістік бағдарламасы	Қажетті қолдану материалдар: СК-26 типті темір бетон - 394 дана СЦ-22 анкерлі және бұрыш типті-47 дана У110-1+5 Болат тірек -4 дана
Инженерлік жабдықтардың талаптар, соның ішінде негізгі паратерлері, техникалық және эксплуатациялық сипаттамалары	найзағайдан қорғау үшін трос ТК-9,1 қолдану Жаңартылған сызықпен барлық қиылыстар қиылысатын объектілердің иелерімен келісіліп, құрылыс алаңының бас жоспарына немесе коммуникацияларды салу маршрутына қойылуы керек. Әрбір қиылысты профильдегі жаңартылған 110 кВ әуе желісімен қамтамасыз етілуі керек
Сапа, бәсекеге қабілеттілік және экологиялық параметрлерінің талаптары	Талап етілмейді
Кезектер мен іске қосу кешенін бөлу, перспективті кеңейту талаптары	Белгіленбесін
Табиғатты қорғау шараларын жасақтау талаптары мен шарттары	пСНиП сай
Еңбек режимі, қауіпсіздігі және гигиена	Нормативтерге сай

талаптары	
Объектіні ассимиляциялау талаптары	Талап етілмейді
АҚ және ТЖ шаралары бойынша инженерлік-техникалық талаптар	. СНиП сай
Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуы бойынша талаптар	Талап етілмейді
Энергия үнемдеу талаптары	Талап етілмейді
Авторлық қадағалау	Талап етіледі
Демонстрациялық материалдар құрамы	Талап етілмейді
Орындалу мерзімі:	Шарт жобасына сәйкес

Тендер комиссиясының төрағасы

Ж.Е. Кұрымбаев

Капиталдық құрылым бөлімінің басшысы

А.Н.Ақбатыров

« 25 » 11 2021ж.